



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

20 16 г.

ПАСПОРТ
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых
на нём услуг в сфере образования (далее – услуги)

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Название организации, которая предоставляет услугу (полное наименование – согласно Уставу, сокращённое наименование):

КГБПОУ «Канский техникум ОТ и СХ»

Адрес места нахождения организации: 663606, Красноярский край, г. Канск ул 40 лет
Октября, 68.

Ведомственная принадлежность объекта Министерство образования Красноярского края

Сведения об объекте: Учебный корпус.

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 4431,9 кв. м
- часть здания _____ этажей (или помещение на _____ этаже), _____ кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1875 кв. м

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
Оперативное управление

Год постройки здания 1989 последнего капитального ремонта 2010

Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования Красноярского края

Адрес вышестоящей организации, другие координаты Красноярский край 660021г.
Красноярск. ул Карла Маркса, 122. тел. +7 (391) 211-85-89.

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 450-550 чел

Виды оказываемых услуг (дошкольное общее образование, начальное общее образование, основное общее образование) Основное общее образование

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно):
Все возрастные категории на объекте образовательного учреждения.

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): Нет

Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

. Нет

Состояние доступности объекта:

Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобус № 1,21,20,17,121. Остановка «пос Ремзавод»

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 100м (км)

2. Время движения (пешком) 3 мин (часов)

3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

Да

4. Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет)

Нет

5. Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная; нет)

Нет

6. Перепады высоты на пути: есть, нет (ступеньки)

Нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (мультилифт)

Нет

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ – ФОРМА ОБСЛУЖИВАНИЯ

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДП

* Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД».

IV. СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОСНОВНЫХ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В (доступен полностью всем)		
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (О,С,У,Г) доступен избирательно		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В (О,С,У,Г) доступен частично всем		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (У) доступен частично избирательно		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (С,У,Г) доступен частично избирательно		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДПВ		

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

V. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Не оборудованна
2	сменные кресла-коляски	отсутствуют
3	адаптированные лифты	Отсутствуют (оборудование возможно при реконструкции здания)
4	поручни	Отсутствует, несоблюдаются требования п 5.2 СП59.13330.2012,СНиП 35-01-2001»доступность зданий и сооружений для МГН»
5	пандусы	Отсутствует, несоблюдаются требования п 5.2 СП59.13330.2012,СНиП 35-01-2001»доступность зданий и сооружений для МГН»
6	подъемные платформы (аппарели)	Отсутствуют (оборудование возможно при

		реконструкции здания)
7	раздвижные двери	Отсутствуют (оборудование возможно при реконструкции здания)
8	доступные входные группы	Отсутствует, несоблюдаются требования п 5.1 СП59.13330.2012,СНиП 35-01-2001»доступность зданий и сооружений для МГН»
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	Отсутствует, несоблюдаются требования п 5.3 СП59.13330.2012,СНиП 35-01-2001»доступность зданий и сооружений для МГН»(оборудование возможно только при реконструкции здания)
10	достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, площадок	Отсутствует, несоблюдаются требования п 5.1 СП59.13330.2012,СНиП 35-01-2001»доступность зданий и сооружений для МГН»
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Оборудование и носители отсутствуют,не соблюдаются требования п 5.5 СП59.13330.2012,СНиП 35-01-2001»доступность зданий и сооружений для МГН»
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Оборудование и носители отсутствуют,не соблюдаются требования п 5.5 СП59.13330.2012,СНиП 35-01-2001»доступность зданий и сооружений для МГН»
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Оборудование и носители отсутствуют
14	иные	

VI. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для
-------	--	--

		инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Вывеска на объекте и план здания выполненный рельефно точечным шрифтом Брайля, присутствует.
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги; в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	отсутствует
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	отсутствует
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	нет
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	нет
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Учреждение не оказывает услуг в сфере образования с использованием русского жестового языка
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Транспортные средства не оборудованы доп.средствами для перевозки инвалидов
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утверждённом приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	отсутствует
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	В учреждении нет помещений оборудованных индукционной петлей
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Сайт учреждения адаптирован для лиц с нарушениями зрения (слабовидящих).
11	обеспечение предоставления услуг ассистента (помощника)	Учреждение не оказывает услуг предоставляемых инвалидам, с сопровождением тьютора
12	иные	

V. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОСТОЯНИИ ДОСТУПНОСТИ

Состояние _доступности не соответствует запрашиваемым критериям доступности объекта. В целях обеспечения доступности инвалидам с нарушениями опорно- двигательного аппарата необходимо провести полную реконструкцию здания. С учетом положений об обеспечении «разумного приспособления» Конвенция о правах инвалидов от 13 января 2006г. Для детей инвалидов необходимо предусмотреть альтернативные формы предоставления образовательных услуг (напр. Дистанционно).

VI. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов *	Сроки
1	Нанесение контрастной маркировки для слабовидящих, размещение системы средств информации (визуальной, звуковой, тактильной) в соответствии с п.5.5 СП 59.13330.2021 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для МГН».	2017-2018г.
2	Установка беспроводной системы вызова помощника	2017-2018г.
3	Обучение педагога образовательного учреждения для работы с детьми инвалидами.	2018г.
4	Обеспечение наличия ассистента помощника для предоставления услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам	2018г.

Комиссия:**Председатель комиссии:**

Директор КГБПОУ «Канский техникум ОТ и СХ»


В.Н.Мавлютова

Члены комиссии:

Председатель Канского местного Отделения Всероссийского общества глухих


И.Р.Высочина

Мастер производственного обучения


Л.В.Протасова.

* С учётом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведённых в разделах III и IV паспорта.